

**Протокол заседания закупочной комиссии
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 06/ 18-ПЗ

Дата: 31.07. 2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	<u>Моос В.Н.</u>
Заместитель председателя закупочной комиссии	<u>Нечаев А.Б.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Ольков А.В.</u>
Член закупочной комиссии	<u>Бочков А.В.</u>
Секретарь закупочной комиссии	<u>Сможевских И.А.</u>

Отсутствовали: нет.
Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заключение дополнительного соглашения к договору № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г.

Подрядчик: ООО «ЭнергоУралРемонт» (ИНН 6661038484, КПП 667101001, ОГРН 1026605242267).
Генеральный директор Валуев Б.П. Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, д.31, офис 425.

Предмет договора: Проведение работы по ремонту конденсаторов котельного агрегата № 1 тип ТГМ-151/Б (инв. № 410483) ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром».

1. Внесение изменения в пункт 1.5 договора № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г.
2. Внесение изменения в Приложение № 2 (Ведомость объема работ) договора № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г.
3. Внесение изменения в Приложение № 3 (Сметная документация. Локальный сметный расчет №1) договора № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г.

ОТМЕТИЛИ

При осмотре конденсатора (половина А) котельного агрегата №1 тип ТГМ-151/Б (инв.№ 410483), изготовленного по чертежу К-452076, выявлено, что трубная доска толщиной 40 мм трубной системы корпуса конденсатора имеет сквозные промывы. Технологии ремонта трубной доски с сохранением характеристики трубной системы корпуса конденсатора не существует. Необходимо изготовить и заменить трубную систему корпуса конденсатора (половина А) котельного агрегата №1 тип ТГМ-151/Б (инв.№ 410483).

РЕШЕНИЕ

Заключить дополнительное соглашение 31.07.2018 г. к договору № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г.

1. Внести изменения в пункт 1.5 договора № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г. и читать его в следующей редакции: «Сроки выполнения ремонтных работ по ремонту конденсаторов котельного агрегата № 1 тип ТГМ-151/Б (инв. № 410483) Заказчика, указанном в п.1.1. настоящего договора следующие:

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание работ - до 31 августа 2018 г.».

2. С 31.07.2018г. считать недействующим «Приложение 2. Ведомость объема работ».
3. С 31.07.2018г. считать действующим «Приложение № 2/1. Ведомость объема работ к договору № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г. в редакции от 31.07.2018г.» – приложение к настоящему дополнительному соглашению.
4. С 31.07.2018г. считать не действующим «Приложение 3. Сметная документация. Локальный сметный расчет №1».
5. С 31.07.2018г. считать действующим «Приложение 3/1. Локальный сметный расчет №1 к договору № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г. в редакции от 31.07.2018г». – приложение к настоящему дополнительному соглашению.

Остальные пункты договора № 65/18ТЭЦ от «25» июня 2018 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии о проведении закупки на сайтах www.zakupki.gov.ru и уралметпром.рф.

Результаты голосования:

«За» 4 члена комиссии

«Против» 0 членов комиссии

«Воздержалось» 0 членов комиссии

Председатель закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.